

Nowy Sącz, dnia 5 października 2021r.

Nasz znak: 272.1.36.2021

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w dniu 04.10.2021 r. wpłynęło zapytanie co do treści SWZ w postępowaniu pn. : „**Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie Miasta Nowego Sącza w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.**”:

Treść pytania:

Zwracam się z prośbą o uściślenie lub korektę zapisów SWZ pkt. III ,podpunkt 5 - Opis stosowanych znaków. W przedmiotowym podpunkcie nr 5 zapisano : „ Grubość tarczy znaku dla blach stalowych ocynkowanych - min 1,5mm” . Wg obowiązującej normy EN 12899-1:2007 i wydawanych certyfikatów stałości właściwości użytkowych (przez jednostki notyfikowane) dla znaków drogowych materiałem stosowanym do produkcji tarcz znaków jest blacha ocynkowana o grubości 1,25mm .

Odpowiedź:

Obowiązujące są regulacje techniczne zawarte w STWiORB. Zgodnie z zapisami STWiORB D-07.02.01 pkt 2.5.3:

1. Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),
2. Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m² powinna być wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U).

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. Dawid Janik

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a