

Nowy Sącz, dnia 27 września 2021 r.

Nasz znak: 271.2.35.2021

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.09.2021 r. wpłynęły zapytania co do treści SIWZ w postępowaniu pn. „**Przebudowa skrzyżowania Lwowska – Prażmowskiego - Nowochruslicka**”

Treść pytania:

1. W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 120 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany (12 miesięcy/36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego wykonania – co musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe 36 miesięcy.

2. W związku z terminem wykonania całości zadania do 20.12.2021 r. zwracamy się z pytaniem: jeśli warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne czy możliwe jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w okresie wiosennym 2022 r. lub całkowita rezygnacja z wykonania oznakowania poziomego?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie w terminie umownym oznakowania poziomego grubowarstwowego dopuszcza się wykonanie tymczasowo oznakowania poziomego cienkowarstwowego. W takim przypadku oznakowanie grubowarstwowe Wykonawca wykona w okresie wiosennym po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych, nie później niż do 15.05.2022r.

3. W przedmiarze robót w pozycji 45d 7. zapisano, że należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Natomiast załączone SWTiORB D – 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME w punkcie 1.3. Zakres robót objętych SWTiORB zapisano, że specyfikacje techniczne dotyczą oznakowania poziomego grubowarstwowego. Jakie oznakowanie

poziome należy wykonać?

Odpowiedź: Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe. W przedmiarze robót poz. 45 d 7 omyłkowo zapisano oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Poprawiony przedmiar w załączeniu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu


mgr inż. Dawid Janik

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.