

Nowy Sącz, dnia 7 października 2024r.

Nasz znak: 271.2.24.2024

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania co do treści SWZ w postępowaniu pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1594K (ul. Zielona) w km 0+163,50 do km 0+797,50 w Nowym Sączu” (dla cz.I).**

Treść pytania: Rysunek przekroju wskazuje wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem RC0,5 natomiast przedmiar robót poz. 22 stabilizację podłoża drogowym spoiwem hydraulicznym Rm=2,0 MPa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Prawidłowy jest zapis w przedmiarze w poz. 22. Przekrój zostanie skorygowany.

Treść pytania: Prosimy o doprecyzowanie rodzaju kostki brukowej jaką należy zastosować.

Odpowiedź: Należy zastosować kostkę typu: maltańska, akropol, akropolis lub podobną.

Treść pytania: Prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji uwzględniającej demontaż istniejącego oznakowania pionowego.

Odpowiedź: Przedmiar robót został skorygowany.

Treść pytania: Rys. PZT zakłada przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej - rury fi 400 + studnie fi 1200 natomiast przedmiar robót uwzględnia jedynie wykonanie 2 studni rewizyjnych fi 1200. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Przedmiotem zadania jest m.in. przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Grottgera (tj. w km 0+312,10 do km 0+797,50), zgodnie z opisem zawartym w rozdziale III SWZ. PZT wykracza poza ten zakres.

Treść pytania: Prosimy o wyłączenie z pełnego okresu gwarancji oznakowania poziomego i określenie 36 miesięcznego okresu gwarancji dla oznakowania grubowarstwowego. Prosimy o udostępnienie skorygowanego w tej kwestii wzoru Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

• **w rozdziale XII ust. 1 i ust.3:**

Było:

- Oferty należy składać w terminie do dnia **08.10.2024r. o godz. 08:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.10.2024r. o godz. 08:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Jest:

- Oferty należy składać w terminie do dnia **10.10.2024r. o godz. 08:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.10.2024r. o godz. 08:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

• **w rozdziale X ust.1:**

Było:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 6 listopada 2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 8 listopada 2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Do niniejszej odpowiedzi dołącza się w załączeniu:

- **Skorygowany przedmiar robót**
- **Skorygowany rys. przekroje**

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Z poważaniem

p.o. D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. Piotr Gumola